



Für Schränke, die mit zusätzlichen Modulen erweitert werden, muss, um die NEMA-Anforderungen zu erfüllen, ein Kopplungsset für die Schaltschrankverriegelung verwendet werden, das das Öffnen der Nebentüren der anderen Module verhindert, wenn die Haupttür nicht zuvor geöffnet wurde. Weitere Informationen finden Sie in folgender Zeichnung:

1 - VERRIEGELUNGSHABEL

2 - SCHALTER (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

3 - PANEL

4 - TÜR

Beschreibung			
<b>MODUL FÜR TRENNSCHALTER</b>			
		Rev.	-



**MPGAMMA**  
VALORE INDEBOLIBILE